

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 19742

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	PB M 035	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=20kg/m <sup>3</sup> , D=30-240mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA09-0272' (19.08.2009), Klassifizierungsbericht 'RA09-0272' (19.08.2009)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	17.02.2010	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 19742

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	PB M 035	
Description	Plaque en laine de verre, PS=20kg/m3, E=30-240mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	CSTB, Marne: Prüfbericht 'RA09-0272' (19.08.2009), Klassifizierungsbericht 'RA09-0272' (19.08.2009)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2015	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	17.02.2010	

*U. 3.7*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

